

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Joint Power Licensing B.V.  
Vlethaak 1  
3356 DD PAPENDRECHT  
NETHERLANDS

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Installationssteckdose, Haushalt**  
***Installation socket-outlet for household***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01  
DIN VDE 0620-1/A1 (VDE 0620-1/A1):2017-09  
DIN EN 61558-1 (VDE 0570 Teil 1):2006-07; EN 61558-1:2005-11  
DIN EN 61558-1/A1 (VDE 0570 Teil 1/A1):2009-11; EN 61558-1/A1:2009-03  
DIN EN 61558-2-16 (VDE 0570-2-16):2014-06; EN 61558-2-16:2009 + A1:2013



Aktenzeichen: 5022501-1520-0001 / 262646

File ref.:

Ausweis-Nr. 40049664

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2019-02-26

(letzte Änderung / updated 2019-09-12)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Joint Power Licensing B.V., Vlethak 1, 3356 DD PAPENDRECHT, NETHERLANDS

Aktenzeichen / *File ref.*

5022501-1520-0001 / 262646 / TL6 / KUC

letzte Änderung / *updated*

2019-09-12

Datum / *Date*

2019-02-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049664.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049664.*

## Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

### JP-5502F

Bemessungsspannung  
*Rated voltage*

AC 250 V

Bemessungsstrom  
*Rated current*

16 A

Polzahl  
*Number of poles*

zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten  
*two poles with side-earthing contacts*

Bauart  
*Kind of construction*

DIN 49440-1

Anbringungsart  
*Method of mounting*

Unterputzmontage  
*flush-type*

Schutzart  
*Degree of protection*

IP20

Ausführung(en)

Installationssteckdose mit integrierter USB-Ladevorrichtung  
(5 V DC / max. 2400 mA)  
Mit schraubenlosen Anschlussklemmen  
EMV geprüft nach  
DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632 Teil 2-1):2010-03  
DIN EN 60669-2-1/A12 (VDE 0632 Teil 2-1/A12):2010-09

*Construction(s)*

*Installation socket-outlet with integrated USB-charger  
(5 V DC / max. 2400 mA)  
With screwless terminals  
EMV tested according  
DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632 Teil 2-1):2010-03  
DIN EN 60669-2-1/A12 (VDE 0632 Teil 2-1/A12):2010-09*

Weitere Angaben siehe Anlage  
*Further information see appendix*

200 vom 2019-09-12  
*200 dated 2019-09-12*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40049664 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Joint Power Licensing B.V., Vlethaak 1, 3356 DD PAPENDRECHT, NETHERLANDS

Aktenzeichen / *File ref.* 5022501-1520-0001 / 262646 / TL6 / KUC  
letzte Änderung / *updated* 2019-09-12  
Datum / *Date* 2019-02-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049664.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049664.*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.  
*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet TL6  
*Section TL6*



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Joint Power Licensing B.V., Vlethaak 1, 3356 DD PAPENDRECHT, NETHERLANDS

Aktenzeichen / *File ref.*

5022501-1520-0001 / 262646 / TL6 / KUC

letzte Änderung / *updated*

2019-09-12

Datum / *Date*

2019-02-26

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049664.

*This supplement is part of the Certificate No. 40049664.*

## Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

### Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*  
**30021581**

Ningbo Comen Electronics  
Technology Co., Ltd.  
No. 599 Jinda Road  
Zhenhai Economic Development Zone  
315221 NINGBO  
Zhejiang  
CHINA

Referenz/*Reference*  
**30025405**

Guangzhou LEISHEN  
Electric Manufacturing Co., LTD  
No. 5, Minying West 2nd Cross Road,  
Xintang Town, Zengcheng District  
511340 GUANGZHOU  
Guangdong  
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet TL6  
*Section TL6*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Joint Power Licensing B.V., Vlethaak 1, 3356 DD PAPENDRECHT, NETHERLANDS

Aktenzeichen / File ref.

5022501-1520-0001 / 262646 / TL6 / KUC

letzte Änderung / updated

2019-09-12

Datum / Date

2019-02-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049664.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049664.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com\AGB-Institut](http://www.vde.com\AGB-Institut)). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com\terms-institute](http://www.vde.com\terms-institute)). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*

*The approval is solely signed on the first page.*